

SPIS. ZN.: OZP01/54738/2020/Sm

Č.J.: MURA/56412/2020

PID:



MURAX00V5598

VYŘIZUJE: Milada Smékalová DiS.

TEL.: 313 259 294

E-MAIL: msmekalova@murako.cz

DATUM: 14. 12. 2020

Při písemném styku uvádějte pouze spisovou značku OZP01/54738/2020/Sm.

## Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Městský úřad Rakovník, odbor životního prostředí, jako povinný subjekt ve smyslu ust. § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění ozdě ších řed isů (dále en „InfZ“), obdržel dne 2.12.2020 žádost o poskytnutí informace podle InfZ žadatele [REDAKCE], jejímž předmětem je vyžádání následující informace: „Žádám o sdělení informace, dle zákona č. 106/1999 Sb., o budoucnosti zkolaudované gravitační kanalizace v obci Křivoklát a zkolaudovaných gravitačních kanalizačních přípojek pro domy č.p. 259 a 250 v katastru obce Křivoklát v souvislosti s nyní na veřejné vývěsce Městského úřadu Rakovník vyvěšeného „oznámení o zahájení společného řízení“, SPIS. ZN.: OZP01/51412/2020/Sm; č.j.: MURA/51651/2020.

1. Co bude s gravitační kanalizací v obci Křivoklát po dostavění tlakové kanalizace?
2. Co bude s gravitačními přípojkami domů č.p. 259 a 250 v katastru obce Křivoklát po dostavění tlakové kanalizace?
3. Jak bude stávající gravitační kanalizace začleněna do systému kanalizace V Křivoklátě?“

K výše specifikované žádosti sděluje povinný subjekt následující informace, které jsou mu známé z předchozích řízení v dané věci (vydání stavebního povolení a řízení o povolení změny stavby kanalizace Křivoklát). Je však možné, že došlo ke změnám, o kterých vodoprávní úřad nebyl dosud zpraven. Z tohoto důvodu, by bylo vhodnější požádat o informaci přímo stavebníka nové splaškové kanalizace (VSOZČ) a vlastníka stávající jednotné kanalizace (Městys Křivoklát). V současné době, je projednávána změna stavby kanalizace v Křivoklátě před jejím dokončením, nikoliv stávající jednotná kanalizace do které jsou zaústěny přípojky z č.p. 259 a 250 v Křivoklátě. Vodoprávní úřad nemůže předjímat další osud stávající jednotné kanalizace ani stávajících přípojek.

1. Dle předchozí projektové dokumentace, by stávající jednotná gravitační kanalizace pro hrad Křivoklát měla nadále sloužit pouze jako dešťová kanalizace.
2. Dle předchozí projektové dokumentace, by gravitační kanalizační přípojka domů č. p 259 a č. p 250 neměla být přímo napojena do tlakové kanalizace, ale před zaústěním do hlavní stoky stávající kanalizace by mělo být potrubí přípojky odpojeno od stávající kanalizace a novým potrubím napojeno do domovní čerpací stanice za objektem občerstvení a infocentra na parkovišti.
3. Dešťová kanalizace nemůže být začleněna do systému splaškové kanalizace.

Milada Smékalová DiS.  
referent - vodní hospodářství  
oprávněná úřední osoba

**Obdrží:**

