

PID:



MURAX00Z0ZFH

SPIS. ZN.: Výst./13383/2022/Me

STEJNOPIS

Č.J.: MURA/32429/2022

VYŘIZUJE: Michaela Meclová

TEL.: 313 259 219

DATUM: 28.6.2022

Při písemném styku uvádějte pouze spisovou značku Výst./13383/2022/Me.

ROZHODNUTÍ ODSTRANĚNÍ STAVBY

Výroková část:

Městský úřad Rakovník - odbor výstavby, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), přezkoumal v řízení o odstranění stavby podle § 128 stavebního zákona podklady pro odstranění stavby, které mu dne 14.3.2022 předložila

**ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, Teplická 874/8, 405 02 Děčín,
kterou zastupuje UNISERVIS HAŠEK, s.r.o., IČO 25719980, Na Píska 19, 273 01 Žilina**

(dále jen "vlastník"), a na základě tohoto přezkoumání:

- I. Podle § 128 odst. 4 stavebního zákona a § 18o odst. 2 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

p o v o l u j e

odstranění stavby

**venkovního vedení NN
Lišany**

(dále jen "stavba") na pozemku st. p. 105, parc. č. 193/22, 193/73, 205, 235/10, 272/23, 272/31, 1917/12, 1918/1, 1918/2, 1918/3, 1918/4, 1986/1 v katastrálním území Lišany u Rakovníka.

Popis stavby:

- Demontáž stávajícího nepřípojeného venkovního vedení NN vedené holými vodiči ALFe 2x25 (855m) včetně všech podpěrných bodů (dřevěné a betonové sloupy č. 265 až 287) a střešníku na objektu č.p. 70 včetně svodu pod omítkou a pojistkové skříně na objektu.

II. Stanoví podmínky pro odstranění stavby:

1. Stavba bude odstraněna do **1 roku ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí**. Odstranění stavby bude oznámeno bezprostředně po jejím dokončení stavebnímu úřadu.