

SPIS. ZN.:	OZP01/10405/2022/Sm
Č.J.:	MURA/13575/2022
PID:	 MURAX00Y9GSL
VYŘIZUJE:	Milada Smékalová DiS.
TEL.:	313 259 294
E-MAIL:	msmekalova@murako.cz
DATUM:	23. 3. 2022

Při písemném styku uvádějte pouze spisovou značku OZP01/10405/2022/Sm.

KOLAUDAČNÍ SOUHLAS S UŽÍVÁNÍM STAVBY č. 16/2022

Městský úřad Rakovník, odbor životního prostředí, jako příslušný správní orgán podle ustanovení § 11 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a jako vodoprávní úřad příslušný podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších a speciální stavební úřad příslušný podle ustanovení § 15 odst. 5 vodního zákona a ustanovení § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, přezkoumal podle § 122 stavebního zákona žádost o kolaudační souhlas, kterou dne 24.2.2022 podalo **Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech, IČO 47700521, Studentská č.p. 328/64, 360 07 Karlovy Vary, kterého zastupuje Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s., IČO 49789228, Studentská č.p. 328/64, 360 07 Karlovy Vary** (dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání vydává podle § 122 odst. 3 stavebního zákona

k o l a u d a č n í s o u h l a s,

který je dokladem o povoleném účelu užívání stavby

kolaudace vodovod Městečko - Křivoklát

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 94/9, 94/14, 94/16, 94/17, 94/19, 94/20, 94/21, 94/22, 94/24, 94/25, 130, 136, 142/1, 142/2, 153/1, 157/1, 157/14, 168, 196/1, 198, 207/1, 208/1, 319/3, 319/4, 319/5, 320, 321/3, 348, 401/1, 401/2, 401/3, 402/4, 405/2, 405/6, 406/1, 702, 708, 717 v katastrálním území Křivoklát, parc. č. 88/2, 88/3, 88/4, 89/2, 89/6, 89/12, 115/7, 116/2, 127/4, 130/1, 149/1, 727, 728/1, 820/2, 835/1, 837/1, 837/2, 843, 877/1, 903/1 v katastrálním území Městečko u Křivoklátu provedené podle stavebního povolení ze dne 10.5.2017 č.j. OZP01/18848/2017/Sm.

Předmětem kolaudačního souhlasu je povolení užívání dokončených stavebních objektů:

zásobní řad v délce 5 234,03 m (z toho 163 m rekonstrukce)

Zásobní řad 1 Wawin TS dn 110x10 SDR 11 v celkové délce 4499,24 m

Zásobní řad 1-1 Wawin TS dn 90x8,2 SDR 11 v celkové délce 380,89 m

Zásobní řad 1-1-1 Wawin TS dn 75x4,5 SDR 17 v celkové délce 250,44 m

Zásobní řad 1-2 Wawin TS dn 110x10 SDR 11 v celkové délce 103,46 m

Vymezení účelu užívání stavby: zásobování obyvatelstva pitnou vodou

přímé určení polohy stavby:

Začátek stavby X: 1041162.520 Y: 782200.630

Konec stavby X: 1042674.720 Y: 782276.200

Kanalizace splašková – výtlak Wawin TS dn 125 v délce 1780,34 m

Vymezení účelu užívání stavby: odvádění odpadních vod na centrální čistírnu odpadních vod

přímé určení polohy stavby:

Začátek stavby X: 1041682.898 Y: 782760.786

Konec stavby X: 1042674.781 Y: 782276.586

Závěrečná kontrolní prohlídka byla provedena dne 11. 3. 2022 s tímto výsledkem:

- Podmínky územního rozhodnutí a stavebního povolení byly dodrženy, bylo vyhověno obecným technickým požadavkům na výstavbu.
- Skutečné provedení stavby je v souladu s dokumentací ověřenou stavebním úřadem.
- Stavba byla provedena bez zjevných vad a nedodělků.

Odůvodnění:

Dne 24. 2. 2022 podal stavebník žádost o kolaudační souhlas na dokončenou stavbu. Vodoprávní úřad provedl dne 11. 3. 2022 závěrečnou kontrolní prohlídku stavby, při které podle § 122 odst. 3 stavebního zákona nezjistil závady bránící jejímu bezpečnému užívání ani rozpor se závaznými stanovisky dotčených orgánů k užívání stavby a shledal též, že skutečné provedení stavby a její užívání nebude ohrožovat život a veřejné zdraví, život a zdraví zvířat, bezpečnost anebo životní prostředí.

Vodoprávní úřad proto vydal kolaudační souhlas s užíváním stavby

Poučení:

Kolaudační souhlas není správním rozhodnutím a nelze se proto proti němu odvolat.

Milada Smékalová DiS.
referent - vodní hospodářství
oprávněná úřední osoba

Obdrží:

Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s., IDDS: kwtgxs4

zastoupení pro: Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech, Studentská č.p. 328/64, 360 07

Karlovy Vary

Městys Křivoklát, IDDS: wzb3x9

Obec Městečko, IDDS: tr2a7b4

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, regionální pracoviště Střední Čechy - oddělení SCHKO Křivoklátsko, IDDS: ffydyjp

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, IDDS: hhcai8e